



УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, КИНО, СПОРТУ И
ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА
МБОУ ДОО Детская школа искусств г. Строитель

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

Д.Смолякова Д. СМОЛЬЯКОВА

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДШИ

Т.Коваленко Т. КОВАЛЕНКО

Инструкция № 7

по пожарной безопасности в ДШИ г. Строитель.

от «27» августа 2013 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящие правила устанавливают требования пожарной безопасности для Детской школы искусств г. Строитель.

1.2. Каждый работник школы обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

1.3. Ответственность за противопожарное состояние школы возлагается персонально на директора школы – Коваленко Татьяну Дмитриеву и завхоза - Тарасову Надежду Николаевну;

Они обязаны:

а) обеспечить выполнение настоящих правил пожарной безопасности, а также следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима обслуживающим персоналом;

б) разработать план эвакуации, по которому строго распределить обязанности обслуживающего персонала на случай возникновения пожара и спасения людей. План эвакуации необходимо периодически отрабатывать с преподавателями и обслуживающим персоналом.

в) организовать изучение со всеми преподавателями и обслуживающим персоналом настоящих правил. Лица, вновь поступающие на работу, должны быть ознакомлены с настоящими правилами и обязанностями на случай пожара;

г) обеспечивать соблюдение мер безопасности при проведении в зданиях школ массовых мероприятий, вечеров, новогодних елок, выставок, концертов т.п.;

д) не допускать ни при каких обстоятельствах хранения пиротехнических изделий, огнеопасных веществ и материалов в здании;

е) следить за состоянием путей эвакуации, электропроводки, не допускать использования неисправных электронагревательных приборов;

ж) обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и связи, а также содержать их в исправном состоянии.

1.4. В школе один раз в полугодие во внеурочное время должны проводиться специальные занятия по изучению правил пожарной безопасности, беседы по предупреждению пожаров в школе и дома.

2. Содержание территории и помещений.

2.1. Территория и помещения школ должны содержаться в чистоте. Весь скопленный мусор и отходы следует систематически выносить (вывозить) на специально отведенный участок.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям следует всегда содержать в исправном состоянии и не загромождать их различного рода материалами и оборудованием. Зимой дороги, проезды, подъезды должны систематически очищаться от снега.

2.3. К зданию должен быть обеспечен свободный доступ.

2.4. Стационарные пожарные лестницы необходимо содержать в исправности.

2.5. Здания школ должны быть обеспечены запасами воды для тушения пожаров. Противопожарное водоснабжение может осуществляться путем использования водопровода.

2.6. В учебных корпусах школ количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не менее двух. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны содержаться постоянно свободными и ничем не загромождаться. Воспрещается возводить какие-либо перегородки на путях эвакуации, а также устраивать в габаритах лестничных клеток разного рода кладовые и хранить под лестницами горючие материалы.

2.7. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания. В период нахождения детей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров. Двери эвакуационных выходов при необходимости могут запираться на внутренние замки, за исправное содержание которых несет ответственность руководитель учреждения. В целях обеспечения быстрого открывания дверей в учреждениях обязательно должно иметься два специальных (только от дверей эвакуационных выходов) комплекта ключей с номерными бирками, соответствующими нумерации выходов. Один комплект ключей должен находиться у дежурного, а второй — постоянно храниться в определенном месте, известном всему обслуживающему персоналу учреждения. Категорически запрещается забивать наглухо гвоздями двери запасных выходов.

2.8. Запрещается устанавливать металлические решетки или жалюзи на окнах помещений, где находятся дети, а также оклеивать эти помещения обоями или бумагой и окрашивать деревянные стены и потолки масляными и нитрокрасками.

2.9. В здании школы проводить общешкольные массовые мероприятия следует на первом этаже.

2.10. В классах парты, столы, стулья должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы не загромождать выходы из этих помещений.

2.11. Материальные ценности в кладовых и складах должны храниться строго по ассортиментам, при этом не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся жидкостей другими материалами.

2.12. Проведение сварочных и других огнеопасных работ в здании школы может быть допущено только с разрешения руководителя этого учреждения.

2.13. Чердачные помещения необходимо содержать в чистоте и запирать на замок; ключи от чердачных помещений должны храниться в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. В чердачных помещениях воспрещается: устраивать склады, архивы и т.п..

2.14. В подвальных помещениях запрещается устраивать склады для хранения огнеопасных веществ и материалов, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.15. Ежедневно по окончании занятий в классах, залах преподаватели, работники школы должны тщательно осмотреть закрываемые помещения, устранить обнаруженные недочеты, выключить свет и отключить электроприборы, аудио-, видеотехнику.

3. Освещение и бытовые нагревательные приборы.

3.1. Освещение школьных учреждений должно быть электрическое. При перебоях в снабжении электроэнергией в качестве аварийного освещения разрешается применять только электрические фонари или фонари типа «Летучая мышь».

3.2. Подключать всякого рода новые токоприемники (электролампы, электронагревательные приборы и т.п.) можно только с учетом допустимой нагрузки электросети. К монтажу, ремонту и обслуживанию электросетей допускаются лишь специально подготовленные лица (электромонтеры).

3.3. Электронагревательные и другие электроприборы и аппараты должны включаться в сеть только при помощи исправных штепсельных соединений.

3.4. В процессе эксплуатации электросети и электроприборов воспрещается: подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями, применять электропровода с поврежденной изоляцией, некалиброванные (самодельные) предохранители, обертывать электрические лампы бумагой или материей, использовать электропровода и ролики для подвешивания картин и одежды.

3.5. Нельзя оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы (за исключением холодильников), а также пользоваться этими приборами без несгораемых подставок.

3.6. Электрические сети учебных мастерских, складов, чердаков и других помещений, не связанных с круглосуточной работой, должны иметь рубильники или двухполюсные выключатели для снятия напряжения на нерабочее время. Рубильники (выключатели) должны устанавливаться вне помещений (в коридорах, на площадках лестничных клеток).

3.7. В школьных учреждениях применение керосиновых ламп и фонарей, а также любых ламп со стеклянными резервуарами воспрещается.

4. Устройство елок и проведение массовых мероприятий.

4.1. Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия (детские вечера, новогодние елки, выставки, концерты и т.п.), должны иметь не менее двух выходов наружу. В зданиях со сгораемыми перекрытиями проведение массовых мероприятий допускается в помещениях, расположенных не выше второго этажа.

4.2. Количество мест в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, устанавливается из расчета $0,75 \text{ м}^2$ на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.

4.3. Запрещается проведение массовых мероприятий, и в частности детских вечеров и новогодних елок, выставок, концертов в тех школьных и других зданиях, которые не отвечают настоящим правилам пожарной безопасности.

4.4. Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенных для эвакуации людей, должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения массовых мероприятий запрещается закрывать на замки или труднооткрываемые запоры. У каждой двери должен неотлучно находиться дежурный из числа преподавательского, обслуживающего персонала.

4.5. Окна помещений не должны иметь решеток. Подходы к окнам не загромождать мебелью и другими предметами.

4.6. Ответственными за проведение массовых мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности при проведении вечеров, выставок, концертов, праздников новогодней ёлки являются руководители школьных учреждений.

4.7. На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство, а помещение обеспечено необходимым количеством

первичных средств пожаротушения.

4.8. Ответственные за проведение массовых мероприятий перед началом должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещения первичными средствами пожаротушения.

4.9. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классный руководитель. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара. Они обязаны следить за строгим соблюдением мер предосторожности при проведении массовых мероприятий.

4.10. При проведении спектаклей и других массовых мероприятий в школах и детских учреждениях не разрешается устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, перотехники, могущих вызвать загорание.

4.11. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке, бочке с песком) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен потолка. При отсутствии в помещениях электрического освещения игры и танцы у елки должны проводиться только в дневное время.

4.12. Воспрещается украшать ёлку целлулоидными и другими легкогораемыми игрушками; обкладывать подставку и ветки елки ватой, не пропитанной огнезащитным составом; осыпать ёлку бертолетовой солью, а также применять свечи для освещения елки.

4.13. Украшать ёлку иллюминацией может только опытный электромонтер. Иллюминация елок должна быть смонтирована надежно. Электрические лампочки должны иметь мощность не более 25 ватт. Для иллюминации елок должны применяться гибкие электропровода с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности иллюминации (нагрев проводов, искрение, мигание лампочек) ее необходимо немедленно отключить.

4.14. При проведении праздника елки воспрещается:

- зажигать в помещении разного рода фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, пользоваться хлопушками, перотехникой;
- гасить полностью свет в помещении;
- одевать детей в костюмы из ваты и марли, не пропитанные огнезащитным составом.

5. Обязанности дежурного (учителя, администратора) и сторожа образовательного учреждения.

5.1. Дежурный по школе и сторож должны хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться огнетушителем, знать правила вызова пожарной помощи, принимать немедленные меры к спасению детей в случае пожара, согласно плану эвакуации.

5.2. Дежурный по учреждению, заступая на дежурство, обязан:

- а) проверить наличие средств пожаротушения и исправность телефонной связи;
- б) проверить, чтобы все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры и лестничные клетки не были загромождены, а также убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания дверей всех эвакуационных выходов; в случае обнаружения каких-либо нарушений или неисправностей принять меры к их устранению, а при необходимости — сообщить руководителю или лицу, его заменяющему. Дежурный

обязан постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ручной электрический фонарь.

5.3. В ночное время сторожу запрещается спать и отлучаться за пределы учреждения.

6. Требования к средствам пожаротушения.

6.1. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, находиться на видных местах.

6.2. В здании должен быть оборудован пожарный щит с набором ручного противопожарного инвентаря в количестве: огнетушителей — 2 шт., ведер пожарных — 2—4 шт., топоров — 2-4 шт., ломов — 1-2 шт., багров — 2-4 шт.

6.3. Использование пожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с пожаротушением, категорически запрещается.

7. Действия работников и обучающихся образовательного учреждения в случае пожара.

7.1. Первоочередной обязанностью каждого работника школы является спасение жизни детей при пожарах. Руководитель учреждения, преподавательский и обслуживающий персонал школ в случае возникновения пожара обязаны:

- а) немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, дать сигнал тревоги;
 - б) принять все зависящие от них меры к эвакуации детей из помещений; дети младшего возраста эвакуируются в первую очередь. Эвакуацию детей нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;
 - в) направить эвакуированных детей в безопасное место (здание);
 - г) одновременно немедленно приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
-